

OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE: R  
 PROVEDENÍ, VZOR : stávající  
 ROZMĚR : -  
 NÁTĚR : -  
 DĚLENÍ MEZI POLI : -  
 PŘÍVOD : shora  
 VÝVOD : nahoru  
 KRYTÍ (ČSN 33 2000-5-51ed2) -  
 VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN 33 2000-3): normální

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41ed2):  
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ automatickým odpojením od zdroje



OVLÁDÁNÍ:  
 NAPÁJECÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,~50Hz,400V,TN-S  
 OVLÁDACÍ NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE,~50Hz,400V,TN-S  
 1NPE,~50Hz,230V,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ DLE ČSN 33 2000-4-41ed2

ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ZVÝŠENÁ :

## NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVAL	Milan Vician			<b>MILAN VICIAN</b> Horní 578/81A 783 13 ŠTĚPÁNOV IČO 46552286	
ODP.PROJEKTANT	Milan Vician				
KONTROLOVAL	Milan Vician				
MÍSTO	Zlaté Hory				
INVESTOR	Základní škola Zlaté Hory; Wolkerova č.p. 712, 793 76 Zlaté Hory				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ZŠ ZLATÉ HORY			DATUM	01/2016
SO - PS	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ			STUPEŇ	DPS
				POČET A4	2A4
				MĚŘITKO	-
VÝKRES	<b>Doplnění rozváděče R</b>			<b>D.1.4 - 07  </b>	

ČÍSLO POLE  
 TECHNOLOG. POPIS  
 ČÍSLO VÝVODU

osvětlení  
 34  
 2,4

3NPE~50Hz,400V/TN-C/S In= x A Ik''<10kA

